

## सामान्य सूचनाएं

PWS9820260218

उत्पाद एमसी 382 वजन गतशील में इस्तेमाल हानिविजन करने के लिए एक प्रवाह की दर नियामक है वजन और गतिचर और प्रदर्शन सेट प्रवाह की दर के नियामक के समारोह एनालॉग आउटपुट पीआई के माध्यम से। इ 'हमारे उपकरणों के लिए एक धारावाहकि कनेक्शन के माध्यम से पूर्ण पैमाने के प्रतशित के रूप सेट बात स्थापति करने के साथ दास की मशीन के रूप में उपयोग और मैं / है, वर्तमान वजन, तात्कालिक वेग और सुधार कारक की स्थितिदिख सकते हैं। प्रवाह नियंत्रक हटाने योग्य पैच टर्मनिल ब्लॉक 5.08 ममी पचि की आपूरतिकी है।




सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।

## तकनीकी निदेश




PWS9820260218

<b>माप सीमा:</b>	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
<b>इनपुट संवेदनशीलता:</b>	0.02 µV/count
<b>बड़े पैमाने पर गैर linearity:</b>	<0.01 %
<b>थर्मल बहाव:</b>	<0.001 % full scale/°C
<b>प्रदर्शन:</b>	LCD alphanumeric backlit 16 x 2 scripts
<b>ए / डी कनवर्टर:</b>	24 bit
<b>एनकोडर आपूर्ति:</b>	5 Vdc / 90 mA ; max 6 (350 Ohm)
<b>सुरक्षा का स्तर:</b>	IP54
<b>डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:</b>	> 60000
<b>डिवीजनों मूल्य (चयन):</b>	x1, x2, x5, x10
<b>परविालन तापमान:</b>	-10 ÷ +50 °C (max 85% humidity without condensation)
<b>भंडारण तापमान:</b>	-20 ÷ +70 °C
<b>त्रक आउटपुट:</b>	outputs (NA) MAX 115 Vca /30 Vdc 0.5 A cad.
<b>त्रक आदानों:</b>	8 optoisolated 12 / 24 Vcc PNP
<b>क्रमकि बंदरगाह:</b>	COM1: RS232 half duplex; COM2: RS422/RS485 half duplex
<b>बजिली की आपूर्ति:</b>	230 (115) Vca 50-60 Hz ; 15 VA
<b>नियामक अनुपालन:</b>	EN50081-1, EN50082-2 for EMC EN61010-1 for electrical security
<b>बॉड दर:</b>	9600 RS232 - 38400 RS485
<b>ट्रांसमिशन दूरी:</b>	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
<b>अनुपृष्ठ उत्पादन:</b>	0 ÷ 10 V, 0 ÷ 5 V, 0 ÷ 20 mA, 16 bit; R (V)>10 K Ohm, (I)<300 Ohm
<b>कट आउट:</b>	139 x 67 mm (L x H)
<b>आयाम:</b>	144 x 72 x 120 mm (L x H x D)
<b>fieldbus:</b>	Modbus RTU, Profibus DP external mounting on DIN guide

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बना परविरतन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।